

Результаты испытаний

Код пробы, место взятия пробы, Т, °С, воды при отборе	Наименование показателей	НД на методы	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределённость)
1	2	3	4	5	6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
498 СД-П	Запах	ГОСТ 3351-74	балл	2	1(хлорный)
	Привкус	ГОСТ 3351-74	балл	2	1(хлорный)
	Цветность	ГОСТ 31868-2012	град	20	<1
	Мутность	ГОСТ 3351-74	мг/л	1,5	<0,1
	Водородный показатель	ПНДФ14.1:2:4.121-97	-	6,0-9,0	7,73+/-0,01
	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	°Ж	7,0	3,3+/-0,5
	Окисляемость перманганатная	ПНДФ14.1:2:4.154-99 (издание 2012г)	мг О/л	5,0	0,68+/-0,04
	Нефтепродукты, суммарно	ПНДФ14.1:2:4.128-98 (издание 2012г)	мг/л	0,1	<0,005
	Нитриты	ГОСТ 33045-2014	мг/л	3,3	<0,003
	Аммиак	ГОСТ 33045-2014	мг/л	1,5	<0,1
	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	мг/л	45,0	<0,1
	Хлориды	ГОСТ 4245-72	мг/л	350,0	21,6 +/-1,0
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
498 СД-П	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1,0 см ³	50	2
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 см ³	отсутствие	не обнаружены
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 см ³	отсутствие	не обнаружены

Дата начала испытания: 16.03.2017 г

Дата окончания испытания: 17.03.2017 г

Дополнительные сведения

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Сумка-термоконтейнер +4°C, автотранспорт

Комментарии: нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Эколог


 Дворовкина О.А.
 (ФИО, должность)