


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магальянов А.В.
ФИО

21.09.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 8891 от 21 сентября 2022 г.



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Львовского сельского поселения

2. Юридический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская, 64
Фактический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация Львовского сельского поселения, Арт. скважина № 7475 Северский район, с. Львовское, ул. Октябрьская, 35

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.09.2022 10:05

Ф.И.О., должность: Быковец Т. А., пробоотборщик

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2022 12:55

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2681 от 08.09.2022
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.8891

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 15.10.2021	14.10.2022
3	pH-метр милливольтметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 15.11.2021	14.11.2022
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	1217	С-АУ/24-12-2021/124321126 от 24.12.2021	23.12.2022
5	Термостат электрический вертикальный водяной с электронным блоком управления ТВ-250	25	55/663 от 24.12.2021	23.12.2023

Протокол № 8891 распечатан 21.09.2022

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Термостат электрический суховоздушный ТС - 1/80 СПУ	36374	448/662 от 24.12.2021	23.12.2023
7	Термостат электрический суховоздушный ТСО 1/80СПУ	7838	115/677 от 24.12.2021	23.12.2023
8	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.09.2022 13:25 Регистрационный номер пробы в журнале 8891 дата начала испытаний 08.09.2022 13:25 дата выдачи результата 20.09.2022 16:20					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/л	0,75±0,15	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм3	3,5±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,2	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO3)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Марганец	мг/л	0,027±0,007	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
6	Железо	мг/л	0,32±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.09.2022 13:05 Регистрационный номер пробы в журнале 8891 дата начала испытаний 08.09.2022 13:05 дата выдачи результата 12.09.2022 14:19					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см3	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола