

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 09.04.2018 г

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ


Подпись

Марченко К.Н.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1332 от 13 февраля 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Львовского сельского поселения
2. Юридический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская, 64
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Львовский водоканал", Краснодарский край, Северский район, ул. Ворошилова, Арт. скважина х. Ново-Ивановский
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.02.2019
Ф.И.О., должность: Видяшнин Б.В., директор
Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 2° С до + 5° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2019
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: ДОГОВОР, договор
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
п. 3.4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."
8. Код образца (пробы): 19.1332
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.02.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 1332					
дата начала испытаний 11.02.2019 дата выдачи результата 13.02.2019 15:24					
1	Запах	балл	2 (хлорный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	2(хлорный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.02.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 1332					
дата начала испытаний 11.02.2019 дата выдачи результата 13.02.2019 15:24					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	3,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты, суммарно	мг/л	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
6	Нитрит-ион	мг/л	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/л	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды (Cl ⁻)	мг/л	24,0±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.02.2019					
Регистрационный номер пробы в журнале 1332					
дата начала испытаний 11.02.2019 дата выдачи результата 12.02.2019 15:22					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полянская Е. О., биолог