


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Проценко А.Е.
ФИО



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4486 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Львовского сельского поселения

2. Юридический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская, 64
Фактический адрес: РОССИЯ, Краснодарский край, Северский район, с. Львовское, ул. Советская, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация Львовского сельского поселения, Арт. скважина № 4343 Северский район, с. Львовское, ул. Гагарина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.05.2023 09:55

Ф.И.О., должность: Зобова М. А., товаровед

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.05.2023 13:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2519 от 10.05.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 23.4486

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	1217	С-АУ/23-12-2022/215535433 от 23.12.2022	22.12.2023
2	pH-метр милливольтметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023
3	Термостат электрический вертикальный водяной с электронным блоком управления ТВ-250	25	55/663 от 24.12.2021	23.12.2023
4	Термостат электрический сушевоздушный ТС - 1/80 СПУ	36374	448/662 от 24.12.2021	23.12.2023
5	Термостат электрический сушевоздушный ТСО 1/80СПУ	7838	115/677 от 24.12.2021	23.12.2023


6	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
7	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023
8	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.05.2023 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 4486					
дата начала испытаний 10.05.2023 13:50 дата выдачи результата 16.05.2023 12:08					
1	Аммиак/ аммоний- ион	мг/л	1,21±0,24	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм3	3,3±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм3	менее 0,2	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO ₃)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Марганец	мг/л	0,045±0,013	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
6	Железо (суммарно)	мг/л	0,52±0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.05.2023 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4486					
дата начала испытаний 10.05.2023 13:30 дата выдачи результата 15.05.2023 11:12					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см3	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола